

## **CIRCULAR N°1**

**LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2014  
ADQUISICIÓN DE UN AUTOTRANSFORMADOR 220/138/13,8 KV- 150/150/55MVA  
COMO RESERVA PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN TRONCAL CUYO**

Por medio de la presente se da respuesta a las consultas realizadas a saber:

1. Se traslada la fecha de presentación de oferta al día 11/12/2014 de acuerdo al nuevo cronograma que se adjunta .
2. El beneficiario de la garantía de oferta es : FIDEICOMISO / F.O.T.A.E. (FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE OBRAS DE TRANSPORTE PARA EL ABASTECIMIENTO ELECTRICO) con N° de CUIT: 30-71059081-4 , domicilio 25 DE MAYO 526 - Buenos Aires.
3. La oferta debe ser dirigida a: F.O.T.A.E./ DISTROCUYO S.A.
4. RECTIFICACION de la PDG-DI : los aisladores pasantes deben ser tipo capacitivos en aceite, como lo especifica la ETG-DI-003\_1.2 en el punto 7.4, y el Anexo V en el punto 1.2.
5. RECTIFICACION los puntos 23.7, 23.8, 23.9 y 23.10 de la PDG-DI corresponden para aisladores pasantes de 132 kV. Considerarlo para los de 132 kV, no de 220 kV.
6. RECTIFICACION: El módulo SEL solicitado en Anexo V, punto 1.4, corresponde el módulo SEL 2245-2 DC en lugar del módulo SEL - 2245-4 AC.
7. El sistema de refrigeración debe ser ONAN/ONAF de acuerdo a lo especificado en la PDG-DI-Autotransformador 220kV