

CIRCULAR N°2

**LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2014
ADQUISICIÓN DE UN AUTOTRANSFORMADOR 220/138/13,8 KV- 150/150/55MVA
COMO RESERVA PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN TRONCAL CUYO**

Por medio de la presente se da respuesta a las consultas realizadas a saber:

1. RECTIFICAR punto 7 de la PDG de los reguladores de tensión bajo carga : dónde dice Clase 1, debe leerse clase 2.

2. RECTIFICAR en puntos 13.1 y 13.2 de la PDG de Aisladores pasantes de neutro los siguientes valores:

Pto 13.1 – 1 min. a frecuencia nominal en seco : 77 kV

Pto 13.2 – 1 min. a frecuencia nominal con lluvia : 70 kV

Se adjunta PDTG Modificadas

3. Se modifica el horario de presentación y apertura : en lugar de las 11 hs, la misma se traslada a a las 16 hs del mismo día l 11/12/2014.