



Licitación N° 25436

PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA PLAYA DE E.T. EZEIZA

CIRCULAR N° 8

Se comunica a los señores oferentes el resultado de la calificación técnica.

Item INTERRUPTORE-SECCIONADOR 500 kV (DCB)

Ofertas que se consideran aptas:

- ABB S.A.

Item INTERRUPTORES 500 kV y 220 kV

Ofertas que se consideran aptas:

- ABB S.A.
- ALSTOM GRID S.A.
- SIEMENS S.A.

Item SECCIONADORES 500 KV

Ofertas que se consideran aptas:

- ALSTOM GRID S.A.
- SIEMENS S.A.

Item SECCIONADORES 220 KV

Ofertas que se consideran aptas:

- ALSTOM GRID S.A.



- LAGO ELECTROMECANICA S.A.
- SIEMENS S.A.

Item DESCARGADORES PARA 132 kV

Ofertas que se consideran aptas:

- SIEMENS S.A.

Ofertas que no se consideran aptas:

- ABB S.A.

Debido a que la necesidad de estos descargadores ha sido cubierta con los provistos por el fabricante del transformador, asociado a este proyecto, los mismos no serán adjudicados y por lo tanto se no abrirá la oferta económica presentada.

Item TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y TENSIÓN

Ofertas que se consideran aptas:

- ALSTOM GRID S.A.

Item AISLADORES SOPORTE DE 500 KV

Ofertas que se consideran aptas:

- ALSTOM GRID S.A.
- LAGO ELECTROMECANICA S.A., solo la oferta de Aisladores Soporte de 4000 mm de altura y SIL 1175 kV.

Ofertas que no se consideran aptas:

- LAGO ELECTROMECANICA S.A. de Aisladores Soporte de 3350 mm de altura y SIL 1050 kV

Item AISLADORES SOPORTE DE 220 KV

Ofertas que se consideran aptas:

- ALSTOM GRID S.A.
- LAGO ELECTROMECANICA S.A.

Item TABLEROS DE PROTECCIONES



MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE ENERGIA

Fideicomiso de Administración de
Obras de Transporte para el
Abastecimiento Eléctrico

En función de la imposibilidad de homologar las ofertas técnicas dado que por tecnología propia de cada oferente han ofertado funciones diferentes, se considera desierta la licitación de este ítem y se licitará nuevamente.

El orden mostrado no implica orden de mérito, sólo es orden alfabético de oferentes.