Licitación Nº 25450

Provisión de Equipos de Telecomunicaciones para el Sistema DAG COMAHUE

CIRCULAR Nº 2

Se comunica a los Señores Oferentes que para el estudio y presentación de ofertas, deberán tener en cuenta la presente circular, que pasa a formar parte de las bases de la licitación mencionada.

Se modifica el cronograma como sigue:

PRESENTACION DE LAS OFERTAS Y APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS, hasta las 11:00 hs. del: **(Ver Anexo II, Instrucciones a los Oferentes Punto 10)** **En: La Comisión de Obras Resolución SE N° 1/2003, sita en Av. Corrientes 1189 – Piso 7°. No se aceptarán ofertas que se presenten con posterioridad al plazo indicado.**	**01/07/2013**
PLAZO PARA VISTA DE OFERTAS TECNICAS, las ofertas técnicas serán exhibidas a los oferentes desde las 10:00 hs. Hasta las 17:00 hs. del: **En: La Comisión de Obras Resolución SE N° 1/2003, sita en Av. Corrientes 1189 – Piso 7°.**	**02/07/2013**
ACTA DE PRECALIFICACION, a publicarse en los websites de TRANSENER S.A. y la ONC el: **Se informará por Circular publicada en los website de TRANSENER S.A. (www.transener.com.ar) y de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gov.ar), el listado de los participantes que han resultado precalificados y de los participantes rechazados.**	**30/07/2013**

<u>IMPUGNACIONES</u>, Los oferentes podrán impugnar la precalificación hasta las 17:00 hs. del: **En caso de verificarse impugnaciones a la precalificación serán resueltas dentro de un plazo de dos (2) días, computado a partir del vencimiento del término para impugnar el acta de precalificación, y que motivará el desplazamiento correspondiente de la fecha de apertura económica. Este desplazamiento, de ocurrir, será comunicado a los oferentes por correo electrónico**	**31/07/2013**
<u>ACTO DE APERTURA DE LA OFERTA ECONOMICA</u>, a llevarse a cabo a las 11:00 hs. del: **En Acto Público y en La Comisión de Obras Resolución SE N° 1/2003, sita en Av. Corrientes 1189 – Piso 7°, Capital Federal. Se procederá a devolver sin abrir los sobres N°2 de los participantes no precalificados y a continuación se procederá a abrir y listar las ofertas de los oferentes precalificados, indicando los valores cotizados.**	**02/08/2013**
<u>ORDEN DE MERITO DE LAS OFERTAS</u>: Publicación mediante circular, en las páginas en los website de TRANSENER S.A. (<u>www.transener.com.ar</u>) <u>de la Comisión Obras Res. S.E. N° 1/2003 (www.energia-comision1.gov.ar)</u>	**09/08/2013**

Se aclara lo siguiente:

1) En el item 2.5 de la planilla de propuesta el término (Supervisión) no implica que deberá adicionarse. La supervisión será realizada por TRANSENER

2) No se debe incluir relevamiento en sitio para definición de ingeniería de montaje. La ingeniería de conexionado será realizada por TRANSENER

3) La propuesta deberá incluir capacitación y ensayos FAT

4) Puede presentarse la alternativa de contactos secos libres de potencial para los comandos de salida de los equipos en lugar de los requeridos de estado solido. Deberá indicarse en la propuesta técnica el tiempo de accionamiento de los contactos (mseg).