



MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
SECRETARIA DE ENERGIA

Fideicomiso de Administración de
Obras de Transporte para el
Abastecimiento Eléctrico



LICITACION PÚBLICA

LICITACIÓN N° 4428F

**PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA
REPARACIÓN DEL VANO REACTOR
ACOPLAMIENTO DE BARRAS 132 kV**

CIRCULAR N° 2

CIRCULAR N° 2

Se comunica a los Señores Oferentes el resultado de la pre-calificación técnica

OFERTAS QUE SE CONSIDERAN APTAS:

Item I: Transformadores de corriente de 132 kV

- AIT S.A.
- SIEMENS S.A.

El orden mostrado no implica orden de mérito, sólo es orden alfabético de oferentes.

Item III: Equipos de Protecciones

Subítem III.1: Protecciones diferenciales con función de sobrecorriente con su interfaz y borneras de protección para dos arrollamientos

- SCHNEIDER ELECTRIC.

Item IV: Equipos de Telecontrol

- AUTOTROL.

OFERTAS QUE SE CONSIDERAN NO APTAS:

Item III: Equipos de Protecciones

Subítem III.2: Equipos sincronizadores de redes con su interfaz

- SCHNEIDER ELECTRIC

No cumple con el ajuste mínimo solicitado en el Punto 18 de la Planilla de Características Técnicas Garantizadas de la Especificación Técnica DWEC17.

Subítem III.3: Zócalo de ensayo

- SCHNEIDER ELECTRIC.

Se ofreció un Zócalo de Ensayo que no se corresponde con el modelo solicitado.

ITEM DECLARADOS DESIERTOS:

Item II: Aisladores Soportes de 132 kV

