



PROVINCIA DEL NEUQUEN  
MINISTERIO DE ENERGIA, SERVICIOS PUBLICOS Y RECURSOS NATURALES  
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN  
(E.P.E.N)

**LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL N° 001/16**  
ADQUISICION DE DOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA  
E.T. NEUQUEN NORTE

**CIRCULAR nº3**

Mediante la presente Circular se informa a los oferentes que:

Favor indicar cuál es el equivalente en RAL del “color verde 01-1-040 de IRAM”? RAL 6021?

**VER PALETA COLORES IRAM**

Favor confirmar si es posible ofrecer aceite Inhibido Tipo II, Nynas.

**Se ACEPTA ESTE ACEITE**

Favor confirmar si es posible ofrecer conmutador bajo carga marca ABB, con contactos en vacío igual al solicitado.

**SE ACEPTA LA MARCA ABB, siempre y cuando tenga igual o mejores características que le solicitado.**

Favor confirmar si es posible ofrecer para AT bujes tipo condensador GSA RIP en vez de los RIS solicitados.

**Se confirma que los Bushing serán tipo RIS.**

Favor confirmar si se deben incluir también pararrayos y contador de descargas para el lado de 13.8kV, adicionales a los de 132 y 34.5kV.

**Se confirma los Descargadores en 13,86kV con contador de descargas.**



Favor confirmar el nivel de tensión requerido para el devanado terciario: 13.2kV ó 13.86kV.

**Se confirma que el nivel de tensión terciario es 13,86kV.**