



Licitación N° 25434

PROVISIÓN DE EQUIPOS DE PLAYA Y SISTEMA DE PROTECCIONES

AMPLIACIÓN ET MACACHIN

CIRCULAR N°6

Se comunica a los señores Oferentes que para el estudio y presentación de ofertas, deberán tener en cuenta la presente circular, que pasa a forma parte de las bases de la licitación mencionada.

Teniendo en cuenta la Circular N°2 de Consultas y Respuestas a las Consultas:

P7: En el ítem repuestos se solicita en cada caso un terminal de protección de cada tipo. Por favor confirmar si para el caso de utilizarse el mismo terminal de distancia tanto para la acometida de trafo a barras de 500kV como la acometida a barra de 132kV solo se debe suministrar un terminal o debe incluirse uno por cada panel.

R7: Los repuestos son por tipo de protección (interpretado como la función que cumplen), más allá de si se usa el mismo modelo para dos tipos diferentes, por lo tanto en este caso particular son dos los repuestos requeridos.

“Se solicita a los oferentes que compiten en el Rubro 1 Protecciones 500/132kV que presenten en sobre cerrado el día de la apertura económica la cotización de lo solicitado precedentemente, en caso de omisión en la oferta presentada oportunamente”.