



LICITACIÓN N° 25556

PROVISIÓN TTII PARA BY PASS ET EZEIZA

CIRCULAR N°1

Se comunica a los señores Oferentes que para el estudio y presentación de ofertas, deberán tener en cuenta la presente circular, que pasa a forma parte de las bases de la licitación mencionada.

Consultas y Respuestas a las Consultas:

PREGUNTA 1.

En los archivos siguientes, está el dato de la TEMP. AMBIENTE, pero con 3 valores distintos, a saber:

- Archivo: 3-PDTG, se indica Ta=45°C
- Archivo: 1- ETP Equipos de Playa-Rev1 , se indica Ta=50°C
- Archivo: 2- ETP-TI 500KV , se indica Ta=40°C

Nos resulta exagerada la Ta= 50°C para ET EZEIZA
Podrían aclarar qué valores son los correctos y de ser posible, si aceptan Ta=40°C.

RESPUESTA 1:

"Se informa que la temperatura máxima ambiente a considerar para el diseño de los equipos será de 45 °C".