



CIRCULAR N° 8

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

TRANSPA S.A. N° 003/2016

PROVISIÓN DE UN TRANSFORMADOR 120 MVA E.T. PUERTO MADRYN

ACTO DE PRECALIFICACIÓN TÉCNICA

Se califican como aptas técnicamente, a las siguientes firmas:

1° - ABB S.A.

2° - FARADAY

Se califican como ofertas condicionadas, a las de las siguientes firmas:

3° - GE: Condicionada a ajustar los valores de impedancia de cortocircuito de los puntos extremos del regulador bajo carga a los indicados en la circular N°5

4° - SIEMENS S.A.: Condicionada a ajustar los valores de impedancia de cortocircuito solicitados en la circular N°5, como así también las secciones de los conductores de los arrollamientos para cumplir con la densidad de corriente solicitada en el pliego.

Atentamente.