

Trelew (Chubut), 7 de marzo de 2018

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL TRANSPA S.A. N° 03/2017


CIRCULAR N° 5

PROVISIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE PLAYA, PROTECCIONES y COMUNICACIONES

AMPLIACIÓN TRANSFORMADOR 120 MVA E.T. PUERTO MADRYN.

Señores oferentes, la presente es la Circular N° 5, ACTA DE PRECALIFICACIÓN, en los términos del cronograma de la licitación.

Rubro	Descripción	Oferentes					
		Tecnoa S.R.L.	Energys S.R.L.	AIT S.A.	Siemens S.A.	ABB S.A.	Grid Solutions Argentina S.A.
1	Seccionadores Semipant. 330 kV	-	-	-	NO CUMPLE	PRE-CALIFICADO	PRE-CALIFICADO
2	Transf. de medida 132kV y 330Kv	-	-	PRE-CALIFICADO	-	NO CUMPLE	-
3	Int. de potencia para 330 Kv	RUBRO ANULADO (1)					
4	Unidades remotas URA y RTU	PRE-CALIFICADO	-	-	-	-	-
5	Prot. eléctricas transformador	-	-	-	PRE-CALIFICADO	PRE-CALIFICADO	-



6	Cond. desnudos para uso eléctrico	-	-	-	-	-	-
7	Cables aislados baja tensión	-	-	-	-	-	-
8	Aisladores para 132 y 330 kV	-	-	-	-	-	-
9	Morsetería y herrajes	-	PRE-CALIFICADO	-	-	-	-
10	Tableros para baja tensión	PRE-CALIFICADO	-	-	-	-	-
11	Cable aislado para 33 kV	-	-	-	-	-	-
12	Transf. tensión para 33 kV	-	-	PRE-CALIFICADO	-	-	-

Notas:

(1): Queda anulado el Rubro N°3 de la presente licitación pública debido a un error en los ítems 52 y 53 de las PDTG. Los valores indicados de tensiones resistidas corresponden a equipos de 500kV de tensión nominal.